



ZESTAWIENIE UZBROJENIA OBUDOWY STUDNI GŁĘB.
NR 4
WODOCIĄG ZBIOROWY : LUBISZYN

| Lp. | NAZWA ELEMENTU | JEDN. | ILOŚĆ |
|-----|-------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1. | Wodomierz studzienny MW Ø 80 mm | szt | 1 |
| 2. | Zawór zwrotny Ø 80 mm | szt | 1 |
| 3. | Przepustnica żeliwna , kołnierzowa Ø 80 mm | szt | 1 |
| 4. | Tuleja dławicowa stalowa Ø 125 mm L = 25 cm | szt | 1 |
| 5. | Króciec stalowy FF ocynkowany Ø 80 mm L = 120 cm | szt | 1 |
| 6. | Głowica studzienna typ GS - 1 Ø 305 mm (12") | szt | 1 |
| 7. | Rura tłoczna pompy , stalowa Dn Ø 80 mm ocynkowana | mb | 15,0 |
| 8. | Rura cembrowa studni stalowa Ø 244 mm | mb | 21,6 |
| 9. | Agregat pompy głębinowej | szt | 1 |
| 10. | Obudowa studni z tworzywa sztucznego zamykana | szt | 1 |
| 11. | Płyta betonowa obudowy studni Beton C12/15 | szt | 1 |
| 12. | Rurociąg ujęcia wody PE Ø 110mm | kpl | 1 |

KRZYSZTOF OZGA - PROJEKTOWANIE

ul. Budowlanych 10/9, 66-405 Gorzów Wlkp.

| | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Inwestycja: | Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) przy ul. Myśliborskiej w Lubiszynie - remont ujęć wody podziemnej Nr 2 i Nr 4 Działki nr ewid.194/4 obręb 14 Lubiszyn, Gmina Lubiszyn | | | |
| Inwestor: | Gmina Lubiszyn ul. Plac Jedności Robotniczej 1 66-433 Lubiszyn | | | |
| Nazwa rys.: | Ujęcie wody podziemnej - studnia Nr 4 | | Podpisy: | Skala: |
| Projektant: | mgr inż. Bolesław Haszto | Nr upr. bud. 106/94/Gw | Specjalność: instal.-inżynier. | Data: 12.06.19 r. |
| Opracował: | mgr inż. Krzysztof Ozga | Nr upr. bud. 9/82/Gw | Specjalność: bud. wodno-mel. | |
| Faza | Projekt realizacyjny | | | Nr rys.: 3.2 |